



Mauerwerk $\geq 24\text{cm}$ mit Steinen mind. der Druckfestigkeit $\geq 10\text{N/mm}^2$ (DIN 1053 Teil 1)

Beton $\geq 14\text{cm}$ nach DIN 1045 mindestens mit der Festigkeitsklasse B 10

Bitte auch Luft zwischen Mauerwerk und Paneel angeben

*) Achtung! Bauseitige, fachgerechte Dampfsperre notwendig.

Pos	Benennung	Norm-Kurzbez.	Werkstoff	Menge
				Maßst.: 1:20, 1:5
Kommission:				
Benennung		Datum	Name	Typ
GT/KT - T 30-60-90-Drehtür auf Isolierung laufend		05.12.13	Qu	KT30/60
Zchn.-Nr.		Blatt 2		
45-0000				
Ersatz für		Ersetzt durch		
Zusl. Änderung	Datum	Name	AB-Nr.	